

**ПРИКАЗ №141 от 21.07.2023г.
«Об утверждении перечня инструкций и программ»**

**ИНСТРУКЦИЯ № 115
по осуществлению проверки и оценки
готовности ТОО «Казахойл Актобе» к
предупреждению и тушению пожаров**

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Инструкция осуществляет проверку и оценку готовности объектов ТОО «Казахойл Актобе» (далее – Компания) к предупреждению и тушению пожаров на объектах Компании.

Инструкция разработана с целью установления единых требований к порядку проведения проверки и оценки готовности Компании, а также проверки эффективности исполнения договорных обязательств с НГПС в области предупреждения и тушения пожаров на объектах компаний.

Задачами настоящей инструкцией являются:

- установление единого подхода к оценке готовности Компании и НГПС к предупреждению и тушению пожаров и предоставляемых услуг по предупреждению и тушению пожаров;
- установление единого порядка проверки предоставляемых услуг по предупреждению и тушению пожаров;
- повышение уровня готовности Компании и НГПС, в эффективности предоставляемых услуг по предупреждению и тушению пожаров.

Проверка и оценка Компании и НГПС проводится с целью определения готовности к предупреждению и тушению пожаров на объектах Компании, а также эффективности исполнения договорных обязательств НГПС в области предупреждения и тушения пожаров на объектах Компании.

С выездной техникой - пожарные части, на вооружении которых находятся основные и специальные пожарные автомобили;

Без выездной техники - пожарные посты, работники которых осуществляют работу по предупреждению (профилактике) пожаров и принимают участие в тушении пожаров на начальной стадии их развития, используя для этих целей стационарные, мобильные или ручные средства пожаротушения.

Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан отдельные нормы Правил вступят с ними в противоречие, данная инструкция утрачивает силу и до момента внесения изменений в инструкцию, необходимо руководствоваться действующим законодательством Республики Казахстан.

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Порядок и применения настоящей инструкции, осуществляет Компания и обязателен для НГПС оказывающие услуги на объектах Компаний на условиях, указанных в заключаемых договорах.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Боевая готовность (боеготовность)	- состояние сил и средств гарнизонов, подразделений, караулов, дежурных смен противопожарной службы, противопожарных формирований, обеспечивающее успешное выполнение задач
Газодымозащитник	- работник НГПС, прошедший соответствующее обучение и допущенный на ведение действий по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ в непригодной для дыхания среде
Газодымозащитная служба	- служба, организуемая для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в непригодной для дыхания

среде с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания

Дежурная смена	- личный состав специализированного подразделения, осуществляющий караульную службу в течение боевого дежурства с использованием пожарной и другой специальной техники этого подразделения
Заказчик	- Компания, которая вступает в договорные отношения и взаимодействует с подразделениями НГПС, оказывающими услуги по предупреждению и тушению пожаров на объектах Компаний.
Караул	- личный состав подразделения, осуществляющий караульную службу в течение боевого дежурства с использованием пожарной техники этого подразделения
Караульная служба	- вид противопожарной службы, организуемой в караулах и дежурных сменах подразделений для обеспечения боевой готовности сил и средств этих подразделений
МЧС РК	- Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан
Ликвидация пожара	- стадия (этап) тушения пожара, на которой прекращено горение и устранены условия для его самопроизвольного возникновения
Локализация пожара	- стадия (этап) тушения пожара, на которой отсутствует или ликвидирована угроза людям (животным), прекращено распространение пожара и созданы условия для его ликвидации имеющимися силами и средствами
НГПС (негосударственная противопожарная служба) организации, оказывающие услуги в области предупреждения и тушения пожаров	- юридические лица, имеющие аттестат на право проведения работ по предупреждению и тушению пожаров, обеспечению пожарной безопасности и проведению аварийно-спасательных работ, и с которыми в установленном порядке заключён договор на оказание таких услуг на объектах Компаний
Объект	- здания, сооружения, помещения (в т.ч. офисные), технологические комплексы (установки, станции), резервуарные парки, автомобильные и железные дороги, транспортные средства, специальная техника, используемые в производственной и административно-управленческой деятельности
Охраняемый объект	- объект, противопожарная защита которого осуществляется подразделениями НГПС
Оценка	- получение оценки готовности Компании и НГПС к предупреждению и тушению пожаров и предоставляемых

услуг по предупреждению и тушению пожаров на основе проверки работниками ответственного структурного подразделения, отдела ОТ и ОС с целью определения эффективности его работы

ПТВ

- пожарно-техническое вооружение

СИЗОД

- средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения пожарных

Отдел ОТиОС

- структурное подразделение или специалист в Компании, координирующие деятельность структурных подразделений Компании в области пожарной и промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, включая вопросы безопасности дорожного движения, радиационной и фонтанной безопасности, предупреждения пожароопасных и аварийных ситуаций и реагирования на них.

Специалист в области пожарной безопасности

- специалист (инженер) Компании координирующий деятельность структурных подразделений Компании в области пожарной безопасности, предупреждения пожароопасных и аварийных ситуаций и реагирования на них, на производственных объектах Компании.

Первичные средства пожаротушения

- переносимые или перевозимые людьми средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития

Пожар

- неконтролируемое горение, создающее угрозу, причиняющее вред жизни и здоровью людей, материальный ущерб физическим и юридическим лицам, интересам общества и государства

Пожарное депо

- территория, здания и сооружения, предназначенные для размещения пожарной и специальной техники, пожарно-технического вооружения, их технического обслуживания, включая служебные, вспомогательные помещения для личного состава и пункта связи подразделения противопожарной службы

Пожарно-профилактическая деятельность

- деятельность, направленная на предупреждение пожаров на объекте и создание условий для их успешного тушения

Пожарный контроль

- функция противопожарной службы объектов и уполномоченных должностных лиц Компании по контролю за выполнением мероприятий направленных на обеспечение пожарной безопасности объектов и повышению эффективности борьбы с пожарами

Пожарно-тактическое занятие

- форма оценки тактической подготовки руководителей и работников пожарных подразделений, и определения уровня боеготовности пожарных подразделений по ликвидации условного пожара на объектах Компании

Противопожарное водоснабжение	- комплекс инженерно-технических сооружений, предназначенных для забора и транспортировки воды, хранения ее запасов и использования их для пожаротушения
Специально предназначенные для содержания пожарных автомобилей боксы	- помещения имеющие отопление, электроснабжение, телефонную связь, твердое покрытие полов, утепленные ворота, другие устройства и оборудование, необходимые для обеспечения нормальных и безопасных условий работы личного состава противопожарной службы объекта
Средства индивидуальной защиты пожарных	- средства, предназначенные для защиты пожарных от механических и тепловых воздействий, агрессивных и газовых сред при тушении пожаров и ликвидации аварий
Тушение пожаров	- действия, направленные на ликвидацию пожаров, спасение людей и имущества физических и юридических лиц

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Начальник отдела ОТ и ОС Компании несет ответственность за поддержание актуальности настоящего документа, оказание методического содействия, осуществления координации, мониторинга и анализа проводимой работы, в соответствии с настоящей инструкцией.

Руководство Компании несет ответственность за ознакомление, внедрение, исполнение и координацию выполнения требований настоящей инструкции при организации пожарной безопасности на объектах.

Работники Компании и НГПС несут ответственность за исполнение требований настоящей инструкции в рамках своих компетенций и договорных обязательств.

4. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

4.1. Планирование проверки и оценки готовности Компании, а также эффективности предоставляемых услуг по предупреждению и тушению пожаров.

4.1.1. Проверка и оценка готовности Компании, а также эффективности предоставляемых НГПС услуг по предупреждению и тушению пожаров проводится в установленном порядке в соответствии с годовым планом работ отдела ОТиОС, утвержденным руководителем Компании.

4.1.2. Годовой план составляется с учетом того, что в Компании каждый производственный объект проверяется не реже 1 раза в полугодие.

4.2. Порядок проведения проверки.

Проверка и оценка готовности Компании и НГПС к предупреждению и тушению пожаров и предоставляемых услуг по предупреждению и тушению пожаров на объектах Компаний, проводится с целью определения готовности Компании и НГПС, а также эффективности исполнения договорных обязательств в области предупреждения и тушения пожаров на объектах Компании, по следующим направлениям:

- 1) наличие разрешительных документов НГПС для осуществления деятельности в области пожарной безопасности в части предупреждения и тушения пожаров;
- 2) укомплектованность подразделения НГПС личным составом, пожарно-техническим вооружением, СИЗОД и СИЗ;
- 3) наличие здания пожарного депо или специально предназначенных боксов;
- 4) организация подготовки личного состава;
- 5) организация караульной службы;
- 6) организация газодымозащитной службы;
- 7) организация эксплуатации и технического обслуживания пожарных автомобилей;
- 8) организация эксплуатации и испытаний пожарно-технического вооружения;

9) организация пожарно-профилактической деятельности (с выездной и без выездной техники);

10) готовность к действиям по локализации и ликвидации пожара (по итогам проверочного пожарно-тактического занятия).

Проверка и оценка готовности Компании и НГПС, а также эффективности предоставляемых услуг по предупреждению и тушению пожаров проводится в установленном порядке в ходе плановых и внеплановых проверок при участии специалистов, имеющих соответствующую квалификацию в области пожарной безопасности.

Плановые проверки по оценке готовности Компании и НГПС, осуществляются работниками отдела ОТ и ОС, специалистом в области пожарной безопасности в соответствии с планам, утвержденным руководителем.

Также проверки могут организовываться в период работы различных комиссий производственного контроля, проведение которых запланировано в соответствии с внутренними документами Компании.

Внеплановые проверки проводятся в установленном порядке работниками отдела ОТ и ОС по решению начальника отдела ОТ и ОС, а также в рамках проведения проверки Компании по вопросам безопасности и охраны труда.

При подготовке к проверке, работники отдела ОТ и ОС, специалист в области пожарной безопасности обязаны изучить имеющиеся отчетные и другие материалы, характеризующие исполнение предоставляемых услуг по предупреждению и тушению пожаров НГПС.

По итогам проверки заполняется оценочный лист по форме приложения №1 «Методика расчета» с учетом установленных значений оценки в перечне вопросов проверки (Таблица 1) настоящей инструкции, в котором указывается фактическое значение оценки предоставляемых услуг по предупреждению и тушению пожаров НГПС.

Работники отдела ОТ и ОС, специалист в области пожарной безопасности, проводившие проверку, не позднее 5 рабочих дней после окончания проверки, представляют заполненные и подписанные оценочные листы на утверждение Начальнику отдела ОТ и ОС.

5.2.1. Вопросы проверки и оценки готовности компании и НГПС к предупреждению и тушению пожаров.

Таблица 1

№	ВОПРОСЫ ПРОВЕРКИ	УСТАНОВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ, В БАЛЛАХ
1	2	3
1	Наличие у НГПС действующего аттестата на право проведения работ по предупреждению и тушению пожаров, обеспечению пожарной безопасности и проведению аварийно-спасательных работ на объектах, в соответствии с приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 13 июля 2018 года № 514 «Об утверждении Правил аттестации негосударственных пожарных служб».	1
Укомплектованность подразделения противопожарной службы личным составом, средствами пожаротушения, пожарно-техническим оборудованием, СИЗОД.		
1	Наличие соответствующего количества работников НГПС на объекте в дежурную смену, согласно расчетному количеству сил и средств, в соответствии с требованиями приказа Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 782 «Об утверждении Правил осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб».	10
2	Наличие огнетушащих веществ в пожарных автомобилях согласно техническим характеристикам, а также 100% запаса (пенообразователь, порошок и т.п.) в пожарных депо или специально предназначенных для	4

№	ВОПРОСЫ ПРОВЕРКИ	УСТАНОВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ, В БАЛЛАХ
1	2	3
	содержания пожарных автомобилей боксах.	
3	Укомплектованность пожарного автомобиля пожарно-техническим вооружением в соответствии приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 783 «Об утверждении разрешительных требований, предъявляемых к негосударственным противопожарным службам».	3
4	Наличие работников по своим должностным обязанностям, отвечающих за ведение профилактической деятельности, в соответствии с требованиями приказа Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 782 «Об утверждении Правил осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб».	3
5	Наличие боевой одежды пожарных в соответствии с требованиями СТ РК 1495-2006 «Боевая одежда пожарного Общие технические требования», приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 783 «Об утверждении разрешительных требований, предъявляемых к негосударственным противопожарным службам».	2
Наличие здания пожарного депо или специально предназначенного для содержания пожарных автомобилей бокса.		
1	Наличие здания пожарного депо или специально предназначенного для содержания пожарных автомобилей бокса.	1
2	Наличие оперативной связи НППС с диспетчерскими службами защищаемого производственного объекта Компании.	1
3	Наличие караульного помещения, техническая укомплектованность в соответствии с приказом Председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан от 12 мая 2015 года № 111 «Об утверждении Инструкции по безопасности и охране труда в подразделениях противопожарной службы Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан».	1
4	Наличие учебного класса и его обеспеченность наглядными материалами.	1
Организация подготовки личного состава.		
1	Соответствие установленным квалификационным требованиям работников НППС (наличие сертификатов (копий) о прохождении первоначальной подготовки, документов по организации и проведению стажировки вновь принятых работников на должности пожарных, водителей и радиотелефонистов) в соответствии с приказами Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 782 «Об утверждении Правил осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб», от 24 января 2015 года № 48 «Об утверждении Программы курсов обучения по специальной подготовке специалистов негосударственных противопожарных служб, а также образца свидетельства об их окончании».	5
2	Наличие и выполнение Планов-графиков оперативно-тактического изучения объектов, проведения пожарно-тактических занятий (в дневное и ночное время), в соответствии с Приказом Министра	2

№	ВОПРОСЫ ПРОВЕРКИ	УСТАНОВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ, В БАЛЛАХ
1	2	3
	внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 782 «Об утверждении Правил осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб».	
3	Наличие расписания занятий и их выполнение в соответствии с приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 782 «Об утверждении Правил осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб».	2
4	Наличие и ведение учебных журналов учета боевой подготовки в караулах в соответствии с приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 782 «Об утверждении Правил осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб», приказом Председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан от 22 мая 2015 года № 120 «Об утверждении Программы тактико-специальной подготовки, повышения квалификации и переподготовки рядового и начальствующего состава органов государственной противопожарной службы»	2
5	Наличие у работников НГПС документов об обучении и проверке знаний по вопросам промышленной безопасности в соответствии с требованиями ст.79 Закона «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года № 188-V	1
Организация службы.		
1	Наличие и ведение книги службы в соответствии с приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 782 «Об утверждении Правил осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб», Уставом службы органов государственной противопожарной службы, утвержденным приказом Председателя КЧС МВД Республики Казахстан от «14» ноября 2009 года.	1
2	Наличие и ведение журнала пункта связи в соответствии с приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 782 «Об утверждении Правил осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб».	1
3	Наличие и ведение документации по противопожарному водоснабжению (Журнал проверки гидрантов и других источников водоснабжения, Справочник и планшет водоисточников объекта) в соответствии с приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 782 «Об утверждении Правил осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб».	2
4	Наличие и своевременная корректировка оперативных планов и карточек тушения пожаров в соответствии с приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 782 «Об утверждении Правил осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб».	2
5	Наличие инструкций по охране труда, в соответствии с приказом Председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан от 12 мая 2015 года № 111 «Об утверждении Инструкции по безопасности и охране труда в	1

№	ВОПРОСЫ ПРОВЕРКИ	УСТАНОВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ, В БАЛЛАХ
1	2	3
	подразделениях противопожарной службы Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан».	
6	Наличие и ведение журналов регистрации инструктажей по охране труда, в соответствии приказом Председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан от 12 мая 2015 года № 111 «Об утверждении Инструкции по безопасности и охране труда в подразделениях противопожарной службы Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан», приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 782 «Об утверждении Правил осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб».	1
Организация ГДЗС (при наличии).		
1	Наличие и укомплектованность поста (базы) ГДЗС в соответствии с «Наставлением по организации газодымозащитной службы органов государственной противопожарной службы Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан», утвержденным приказом Председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан от 19 июня 2015 года № 163.	1
2	Наличие протокола квалификационной комиссии по результатам курсового обучения и приказа о допуске к работе в СИЗОД в соответствии с приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 782 «Об утверждении Правил осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб».	1
3	Наличие и ведение личных карточек газодымозащитника в соответствии с приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 782 «Об утверждении Правил осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб».	1
4	Наличие приказа о закреплении (перезакреплении) СИЗОД за газодымозащитниками в соответствии с приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 782 «Об утверждении Правил осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб».	1
5	Наличие и ведение журналов учета регистрации проверок № 1, № 2 СИЗОД в соответствии с приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 782 «Об утверждении Правил осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб».	1
6	Наличие и ведение журнала учета работы звеньев ГДЗС в соответствии с приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 782 «Об утверждении Правил осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб».	1
Организация эксплуатации и технического обслуживания пожарных автомобилей.		
1	Отсутствие в подразделении пожарных автомобилей с истекшим	1

№	ВОПРОСЫ ПРОВЕРКИ	УСТАНОВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ, В БАЛЛАХ
1	2	3
	сроком эксплуатации, их техническое состояние в соответствии с п. 5.13 СТ РК 1980-2010 «Техника пожарная. Автомобили пожарные основные. Общие технические условия».	
2	Наличие водительских удостоверений категории «С» с опытом не менее 1 года вождения автомобиля по данной категории в соответствии с приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 783 «Об утверждении разрешительных требований, предъявляемых к негосударственным противопожарным службам».	2
3	Наличие и своевременное выполнение годового план-графика технического обслуживания пожарных автомобилей, с внесением данных в журнал технического обслуживания пожарного автомобиля, в соответствии с приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 782 «Об утверждении Правил осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб».	2
4	Наличие приказа о закреплении водительского состава за пожарными машинами, в соответствии с приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 782 «Об утверждении Правил осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб».	1
5	Наличие и ведение Журнала приема-сдачи пожарных автомобилей, в соответствии с приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 782 «Об утверждении Правил осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб».	1
6	Наличие и ведение эксплуатационных карт на пожарные автомобили в соответствии с п/п. 3 п. 16 «Наставления по технической службе органов государственной противопожарной службы», утвержденного приказом Председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан от 28 мая 2015 года № 128.	2
7	Наличие и ведение формуляра на пожарные автомобили в соответствии с п/п. 3 п. 16 «Наставления по технической службе органов государственной противопожарной службы», утвержденного приказом Председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан от 28 мая 2015 года № 128.	2
Организация эксплуатации и испытаний пожарно-технического вооружения.		
1	Наличие и ведение паспортов на пожарные рукава в соответствии с «Инструкцией по организации и порядку эксплуатации пожарных рукавов в подразделениях государственной противопожарной службы», утвержденной приказом Председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан от 28 мая 2015 года № 127.	1
2	Наличие и выполнение графика испытаний пожарных рукавов и соблюдение сроков их проведения в соответствии с «Инструкцией по организации и порядку эксплуатации пожарных рукавов в подразделениях государственной противопожарной службы», утвержденной приказом Председателя Комитета по чрезвычайным	1

№	ВОПРОСЫ ПРОВЕРКИ	УСТАНОВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ, В БАЛЛАХ
1	2	3
	ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан от 28 мая 2015 года № 127.	
3	Наличие инвентарного номера и даты испытания на каждой единице ПТВ в соответствии с приложением 5 приказа Председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан от 12 мая 2015 года № 111 «Об утверждении Инструкции по безопасности и охране труда в подразделениях противопожарной службы Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан».	1
4	Соблюдение сроков проведения испытаний ПТВ с внесением в данных в Журнал испытаний ПТВ в соответствии с приказами Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 782 «Об утверждении Правил осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб», Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан от 12 мая 2015 года № 111 «Об утверждении Инструкции по безопасности и охране труда в подразделениях противопожарной службы Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан».	2
5	Соблюдение сроков испытаний диэлектрических средств в соответствии с приказом Председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан от 12 мая 2015 года № 111 «Об утверждении Инструкции по безопасности и охране труда в подразделениях противопожарной службы Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан».	1
Организация пожарно-профилактической деятельности.		
1	Наличие распорядительного документа о закреплении инструкторского состава (должностных лиц) за объектами.	2
2	Наличие и выполнение графика пожарно-технических обследований охраняемых объектов.	2
3	Наличие и ведение контрольно-наблюдательных дел на охраняемые объекты.	1
4	Наличие и ведение журнала регистрации разрешений на производство огневых работ, в соответствии с Формой KMG-F-2458.1-13/ PR-2456.1-13.	1
5	Наличие и ведение журнала учета Актов проверки по результатам пожарного контроля по устранению нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Формами KMG-F-2459.1-13/ PR-2456.1-13 и KMG-F-2460.1-13/PR-2456.1-13.	1
6	Наличие документации по проведению инструктажей (занятий) по пожарной безопасности (утвержденных программ, планов-конспектов, журнала учета)	1
7	Наличие и проведение ежеквартального анализа пожарной безопасности контролируемого объекта (предприятия).	2
Готовность к локализации и ликвидации пожара (по итогам проверочного пожарно-тактического занятия).		

№	ВОПРОСЫ ПРОВЕРКИ	УСТАНОВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ, В БАЛЛАХ
1	2	3
1	Подразделения противопожарной службы способны выполнить комплекс мер по локализации и ликвидации условного пожара, а именно по соблюдению техники безопасности и правильности развертывания и подачи, огнетушащих средств в соответствии с приказом МВД Республики Казахстан от 26 июня 2017 года № 446 «Об утверждении Правил организации тушения пожаров».	20
2	Подразделения противопожарной службы ограниченно способны выполнить комплекс мер по локализации и ликвидации условного пожара, а именно по соблюдению техники безопасности и правильности развертывания и подачи, огнетушащих средств в соответствии с приказом МВД Республики Казахстан от 26 июня 2017 года № 446 «Об утверждении Правил организации тушения пожаров».	10
3	Подразделения противопожарной службы не способны выполнить комплекс мер по локализации и ликвидации условного пожара, а именно по соблюдению техники безопасности и правильности развертывания и подачи, огнетушащих средств в соответствии с приказом МВД Республики Казахстан от 26 июня 2017 года № 446 «Об утверждении Правил организации тушения пожаров».	0

5.3 Оценка готовности НГПС, а также эффективность предоставляемых услуг по предупреждению и тушению пожаров.

По результатам проверки каждого из перечисленных вопросов выставляются баллы.

При соответствии проверяемого вопроса фактическому положению, принимается значение в баллах, установленное в Таблице 1. Вопросы проверки и оценки готовности НГПС к предупреждению и тушению пожаров.

При несоответствии проверяемого вопроса фактическому положению, установленное значение принимается равным нулю.

Выставленные баллы по каждому вопросу суммируются и определяется общая сумма набранных баллов.

Общая сумма набранных баллов сравнивается с приведенными ниже оценочными баллами, в соответствии с которыми определяется итоговая оценка и делается вывод об уровне эффективности предоставляемых услуг:

1) от 85 до 100 (от 79 до 94 при отсутствии ГДЗС) баллов, оценка «5» - «НГПС готова к выполнению задач по предупреждению и тушению пожаров»;

2) от 70 до 84 (от 64 до 78 при отсутствии ГДЗС) баллов, оценка «4» - «НГПС готова к выполнению задач по предупреждению и тушению пожаров при условии устранения организационных недостатков»;

3) от 55 до 69 (от 49 до 63 при отсутствии ГДЗС) баллов, оценка «3» - «НГПС ограниченно готова к выполнению задач по предупреждению и тушению пожаров», требуется разработка и реализация корректирующих мероприятий»;

4) от 40 до 54 (от 34 до 48 при отсутствии ГДЗС) баллов, оценка «2» - «НГПС не готова к выполнению задач по предупреждению и тушению пожаров, требуется разработка и реализация корректирующих мероприятий»;

5) менее 40 (34 при отсутствии ГДЗС) баллов, оценка «1» - «НГПС не готова к выполнению задач по предупреждению и тушению пожаров, рекомендуется рассмотрение вопроса о расторжении договора с НГПС».

По результатам проведенной проверки, при получении оценок «1, 2, 3 и 4» в адрес руководителя НГПС, отдел ОТ и ОС направляет информацию о выявленных недостатках, организует контроль за разработкой плана корректирующих мероприятий и их выполнением.

План корректирующих мероприятий должен быть разработан в течение 10 рабочих дней после направления информации о выявленных недостатках.

6. КРИТЕРИИ ПРОЦЕССА

Критериями процесса являются:

Повышение уровня готовности Компании и эффективности деятельности НГПС, оказывающих услуги по предупреждению и тушению пожаров на производственных объектах Компаний. Повышение уровня пожарной безопасности на объектах Компании.

7. ССЫЛКИ НА ДОКУМЕНТЫ

№ 188-V от 11.04.2014г.	Закон Республики Казахстан «О гражданской защите»
№ 514 13 июля 2018 г.	Правил аттестации негосударственных противопожарных служб.
№ 111 от 12 мая 2015 года	Приказ Председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан «Об утверждении Инструкции по безопасности и охране труда в подразделениях противопожарной службы Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан».
№ 783 от 7 ноября 2014 года	Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан «Об утверждении разрешительных требований, предъявляемых к негосударственным противопожарным службам».
№ 782 от 7 ноября 2014 года	Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан «Об утверждении Правил осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб».
№ 128 от 28 мая 2015 года	Приказ Председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан «Об утверждении Наставления по технической службе органов государственной противопожарной службы».
№ 446 от 26 июня 2017 года	Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан «Об утверждении Правил организации тушения пожаров»
№ 445 от 26 июня 2017 года	Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан «Об утверждении Устава службы противопожарной службы»
№ 163 от 19 июня 2015 года	Приказ Председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан «Об утверждении Наставления по организации газодымозащитной службы органов государственной противопожарной службы Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан».
№ 127 от 28 мая 2015 года	Приказ Председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан «Об утверждении Инструкции по организации и порядку эксплуатации пожарных рукавов в подразделениях


	государственной противопожарной службы».
№ 48 от 24 января 2015 года	Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан «Об утверждении Программы курсов обучения по специальной подготовке специалистов негосударственных противопожарных служб, а также образца свидетельства об их окончании».
СТ РК 1980-2010	«Техника пожарная. Автомобили пожарные основные. Общие технические условия».
СТ РК 1495-2006	«Боевая одежда пожарного Общие технические требования».

8. ФОРМА ЗАПИСЕЙ

Приложение №1	Форма оценочного листа
Приложение №2	Журнал регистрации разрешений на выполнение огневых работ
Приложение №3	Журнал учета актов проверки противопожарного состояния объектов
Приложение №4	Акт проверки противопожарного состояния объекта

Разработал:

Вед.специалист по ГО, ЧС и ПБ



Р.А. Курмантаев